

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 452 Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт:
196652, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 41, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание да этажа, 2 кв.м. 1732,1

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3062,0 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию, 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А., Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга, 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Предоставление образовательных услуг.

Плановая мощность: 253 человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно : на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети 6-16 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У)

Мы, нижеподписавшиеся,

директор Дубина Надежда Ивановна с одной стороны, и председатель Колпинской местной организации Санкт-Петербургской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Белугин Юрий Викторович с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: - «нет».
2. Пандус стационарный наружный**: - «нет».
3. Пандус стационарный внутренний**: - «нет».
4. Пандус инвентарный***, роллопандус:
5. Наружная лестница входной зоны: - «нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: - «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: - «нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: - «нет».
9. Дверные проемы входной зоны****: - «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
10. Подъемные платформы наружные: - «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: - «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): - «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
13. Лифт пассажирский: - «нет».
14. Лифт грузовой: - «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: - «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: - «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: - «нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: - «нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: - «нет».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: - «нет».
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: - «нет».
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: - «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: - «нет».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: - «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 452 Санкт-Петербурга.

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 196652, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 41, лит. А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	(К, О, С, Г, У)	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, самостоятельного передвижения и интеллекта осуществляется в соответствии с приказом по учреждению о назначении ответственных. Ведется журнал для проведения инструктирования сотрудников об оказании помощи инвалидам.	Приказ №150/2 от 31.08.2020
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	(К, О, С, Г, У)	Установлена кнопка вызова персонала. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, самостоятельного передвижения и интеллекта осуществляется в соответствии с приказом по учреждению о назначении ответственных. Ведется журнал для проведения инструктирования сотрудников об оказании помощи инвалидам.	Приказ №150/2 от 31.08.2020
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	(К, О, С, Г, У)	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, самостоятельного передвижения и интеллекта осуществляется в соответствии с приказом по учреждению о назначении ответственных. Ведется журнал для проведения инструктирования	Приказ №150/2 от 31.08.2020

		сотрудников об оказании помощи инвалидам.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
		Для подъёма на второй этаж приобретены телескопические направляющее	
	(К, О, С, Г, У)	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, самостоятельного передвижения и интеллекта осуществляется в соответствии с приказом по учреждению о назначении ответственных. Ведется журнал для проведения инструктирования сотрудников об оказании помощи инвалидам.	Приказ №150/2 от 31.08.2020
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
		Туалетная комната оборудована на втором этаже (унитаз оборудованы откидными поручнями, раковина оборудована поручнями, установлены крючки, установлена кнопка вызова персонала)	
	(К, О, С, Г, У)	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, самостоятельного передвижения и интеллекта осуществляется в соответствии с приказом по учреждению о назначении ответственных. Ведется журнал для проведения инструктирования сотрудников об оказании помощи инвалидам.	Приказ №150/2 от 31.08.2020
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	(К, О, С, Г, У)	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, самостоятельного передвижения и интеллекта осуществляется в соответствии с приказом по учреждению о назначении ответственных. Ведется журнал для проведения инструктирования сотрудников об оказании помощи инвалидам.	Приказ №150/2 от 31.08.2020
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
		маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 100 м. автобусы №№327,332,336,	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		нет	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ): Установить кнопку вызова персонала (на высоте от 0,75-1,2 м. кнопка должна установлена на контрастном фоне и обозначена знаком инвалид) Для преодоления порогов приобрести перекатной пандус. Доработать сайт учреждения в разделе о доступности инвалидов и граждан МГН

Директор
ГБОУ школы № 452
Санкт-Петербурга

Председатель Колпинской местной
организации Санкт-Петербургской
городской организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»



/ Дубина Н.И. /

09.10.2020г.
Дата



/ Белугин Ю.В. /

Дата